

# MODUL ALARMU ALAR2422



CE

[www.aterm.cz](http://www.aterm.cz)

## 1. Úvod

Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami. Odpovídající prohlášení a doklady jsou uloženy u výrobce.

Výrobek má odpovídající úroveň elektromagnetické odolnosti, aby byl umožněn jeho nerušený provoz v obvyklém prostředí elektromagnetické kompatibility, ve kterém má být používán.

Před uvedením výrobku do provozu si přečtěte tuto technickou dokumentaci a dodržujte pokyny, které jsou v ní uvedené. Vzniknou-li škody nedodržáním této technické dokumentace, zanikne nárok na záruku. Výrobce neručí za následné škody, které by z toho vplynuly.

Výrobce rovněž neodpovídá za věcné škody a úrazy osob, které byly způsobeny neodborným zacházením s tímto výrobkem nebo nedodržováním bezpečnostních předpisů.

Z bezpečnostních důvodů a důvodů registrace (CE) nesmí být výrobek přestavován a nesmějí být prováděny žádné změny v jeho vnitřním zapojení. Výrobek je určen k použití pouze osobám s odpovídající odbornou kvalifikací. Neodborná manipulace může výrobek poškodit.

Po ukončení své životnosti musí být výrobek vyřazen (zlikvidován) podle zákonných předpisů. Chraňte své životní prostředí a odevzdejte výrobek do sběry elektroodpadu nebo jej vraťte výrobci, který zajistí jeho likvidaci.



## 2. Popis modulu alarmu

Modul alarmu s typovým označením ALAR2422 je určen pro optickou a zvukovou signalizaci určité události. Modul je umístěn v samostatné plastové skřínce a je vybaven červenou LED diodou o průměru 10mm a zvukovou sirénou. Skříňka je opatřena držákem pro montáž na stěnu. Intenzitu zvuku sirény lze nastavit potenciometrem. Modul je napájen síťovým napětím 230V/50Hz přes pevně připojený kabel délky 2m. Přítomnost síťového napětí je indikována zelenou diodou LED umístěnou vedle hlavního vypínače, kterým lze alarm vypnout. Aktivace alarmu se provádí sepnutím dvou vodičů kontaktem. Standardně je modul dodáván s kabelem pro sepnutí délky 2m. Na objednávku lze dodat modul s jinou délkou kabelů.

## 3. Technické parametry modulu alarmu

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Napájení:                    | 230V / 50Hz                  |
| Příkon:                      | 2,6 VA                       |
| Rozměry skříně:              | 70 x 100 x 60 mm (š x v x h) |
| Krytí přístrojové skříně:    | IP50                         |
| Elektromagnetické prostředí: | úroveň 2-chráněné prostředí  |
| Pracovní prostředí:          | normální dle ČSN 33 2000-3   |
| Třída el. předmětu:          | třída II                     |
| Provozní teplota:            | 5 až 40 °C                   |

## **Výroba a servis zařízení:**

*Ing. Radomír Matulík*

*Aterm.cz*

*Náves 7, 763 61 Pohořelice*

*Telefon: 603 217 899*

*E-mail: [matulik@aterm.cz](mailto:matulik@aterm.cz)*

*Internet: <http://www.aterm.cz>*